

San Sebastián 23 Julio 1947.

Sr.D.José María Arizmendi.Sacerdote.Mondragón.

Muy distinguido Sr.mío:

En mi poder su ferroprusiato con el terreno donde se enclavaría la Escuela Profesional del Trabajo, cuyos estudios estamos realizando, sobre la base aproximada de las necesidades que en el plano que me entregó primeramente pusieron Vds.

Dicho plano lo estamos variando substancialmente por presentar algunos puntos que creemos necesario subsanar desde el primer estudio que realizamos: En primer lugar la altura de techos de las dos plantas resulta exagerada, produciendo aparte de su aspecto de poca modernidad, un gasto inusitado de calefacción en el invierno; Así mismo la entrada en su edificio está ubicada en el eje de una de las alas laterales, presentando extraordinarios recorridos para llegar a la opuesta, circunstancia esta última de gran consideración. Por otra parte no sé si de nuestros estudios resultará más conveniente el tipo de planta en serie lineal, esto es alargada o rectangular en lugar de la forma en U de Vds. que presenta siempre en los angulos grandes espacios mal utilizados. Nosotros quisieramos darle la entrada por el centro del edificio, haciendo que o la piscina o lo que se coloque en el lugar de ésta ocupe el lugar preeminente de este patio de honor; con ello además se conseguiría una perspectiva más agradable desde el eje fundamental del edificio. Por lo demás nosotros nos atenderemos a las dimensiones y necesidades que Vds. ponen en su croquis.

Lo que realmente nos resulta de más importancia es conocer las dimensiones máximas del terreno disponible tanto en ancho como en fondo, para resolver el problema de la forma mejor posible.

En espera de sus muy gratas noticias, se reitera de Vd.

afmo.s.s q.e.s.m.

Ricardo Olaran